



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT NR. 2021-28-0663-K2

Version 1.de

Fähigkeit zur Freigabe gemäß EN 14351-2:2018 unter Berücksichtigung der EN 179:2008

Antragsteller Troodon Torsysteme GmbH
Am Bußdiek 13
49326 Melle

Bauart Drehtür mit flexiblem Türblatt und Panikverriegelung

Produktbezeichnung **ESCAPE Tür**

Ausführungen handbetätigte Drehflügeltür mit Notausgangsverschluss und integriertem kraftbetätigtem Schnelllaufotor mit Textilbehang als Türfüllung
Panikverriegelung - FUHR multisafe 833P
Schließleiste - FUHR F24x2,7x1770 AM12 / FH oder
FUHR F24x1770 mit 3 E-Öffnern oder Einsätzen
Drücker – Glutz 5059 oder 5099 jeweils mit geprüfter Verlängerung
Bänder – BSAYS 2083/160 oder Schwarte VL 0302/160
jeweils 4 Stück

Maße (BxH) Tür: lichte Breite bis 1845 mm
Tor: lichte Breite bis 1710 mm

Klassifizierung Obige Bauart gemäß Gutachterlicher Stellungnahme Nr. 2021-28-0663-G1

Fähigkeit zur Freigabe gemäß	EN 14351-2	öffnet
------------------------------	------------	---------------

Gültigkeit Die Produktnorm Innentüren EN 14351-2 ist zum Stand der Ausfertigung gemäß BauPVO EU 305/2011 nicht harmonisiert. Deshalb ist aktuell keine CE-Kennzeichnung für Innentüren möglich.

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
09.03.2022

Günter Borrmann
Sachbearbeiter